



Atelier pozemního stavitelství s.r.o.  
Thákurova 3/676, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Krajský úřad Pardubického kraje  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství  
Komenského nám. 120  
532 11 Pardubice

V Praze dne 28.3. 2019

**Věc:** Žádost o vydání závazného stanoviska podle Zák. č. 201/2001 Sb., podle § 11, odstavce 2, písmena c, k dokumentaci pro vydání stavebního povolení na akci „Rekonstrukce otopného systému - kotelna“, v Domově pro seniory Heřmanův Městec, při které dochází k výměně původních plynových kotlů za nové

V zastoupení investora Vás žádám o vydání závazného stanoviska k výše uvedené akci.

Žadatel : Domov pro seniory Heřmanův Městec  
Masarykovo náměstí 37, 538 03 Heřmanův Městec  
IČ: 70876258  
Stat. zást.: Mgr. Klára Husáková – ředitelka

Stávající stacionární zdroje v kotelně:

Max. tepelný výkon kotelny je 2 x 525 kW = **1050 kW**  
(2 x kotel STREBEL s přetlakovými plynovými hořáky GIERSCHP)

Navrhovaná záměna stacionárních zdrojů:

Maximální výkon kotelny je **1176 – 1280 kW** podle teploty topné vody  
(2 x nerezový kondenzační kotel Buderus Logano plus SB625-640, při 80/60 stC,  
s plynovými hořáky Weishaupt WM-G10/3-A, ZM-LN, DN 80, emisní třída č.5,  
NO<sub>x</sub><60 mg/m<sup>3</sup>)

S pozdravem

Ing. Pavel Šlechta  
jednatel společnosti

Přílohy :

- Paré č. 5 dokumentace
- Plná moc