



KUPAX00RX79A



**Krajský úřad  
Pardubického kraje**  
**OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství**

Číslo jednací: KrÚ 62974/2019/OŽPZ/RÝ  
Spisová značka: SpKrÚ 62671/2019/OŽPZ  
Vyřizuje: Mgr. Tomáš Rybárik  
Telefon: 466026521  
E-mail: tomas.rybarik@pardubickykraj.cz  
Datum: 23.08.2019

**Contipro a.s.**  
**Dolní Dobrouč 401**  
**561 02 Dolní Dobrouč**

### Závazné stanovisko

Krajský úřad Pardubického kraje, v přenesené působnosti podle § 29 odst. 1 zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a věcně příslušný orgán ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. e) a § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon) v platném znění, vydává závazné stanovisko dle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona k umístění a provedení stavby zdrojů znečišťování ovzduší, vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona v kódu 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně.

provozovateli: **Contipro a.s.**,  
**Dolní Dobrouč 401,**  
**561 02 Dolní Dobrouč,**  
IČ 609 17 431,

pro stavbu zdrojů znečišťování ovzduší, realizovanou podle projektu s názvem  
„VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ CENTRUM CONTIPRO A.S.“,

s umístěním: v uzavřeném areálu společnosti,  
v nové plynové teplovodní kotelně ve III.NP objektu  
v novém stavebním objektu třípodlažní budovy  
Výzkumného a vývojového centra v k. ú. Dolní Dobrouč,

- ▶ dvojice **kondenzačních plynových kotlů BUDERUS KB 372-300**, výrobce Bosch Termotechnika s.r.o. Praha, se jmenovitými příkony po 306 kW, v provedení jako dvojkotel **s celkovým instalovaným tepelným příkonem 612 kW.**

**Krajský úřad Pardubického kraje** po prostudování předložených podkladů s umístěním a provedením stavby vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší **souhlasí.**

### Odůvodnění

Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dne 22.8.2019 žádost investora, společnosti Contipro a.s., Dolní Dobrouč 401, 561 02 Dolní Dobrouč, IČ 609 17 431, týkající se vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona k umístění a k provedení stavby zdrojů znečišťování ovzduší - pro stavbu dvojice plynových kondenzačních kotlů v kotelně v novém stavebním objektu třípodlažní budovy Výzkumného a vývojového centra v k. ú. Dolní Dobrouči.

K žádosti byl předložen projekt, zpracovaný projekční kanceláří BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto v únoru 2019 pod č. zak. 5573/18.

Instalována bude dvojice kondenzačních plynových kotlů BUDERUS KB 372-300, výrobce Bosch Termotechnika s.r.o. Praha, se jmenovitými příkony po 306 kW, v provedení jako dvojkotel s celkovým instalovaným tepelným příkonem 612 kW.

Kotle jsou vybaveny nízkoemisními hořáky, technické parametry instalovaných kotlů deklarují normované emisní faktory pro emise ve spalínách s hodnotami NO<sub>x</sub> pod 30 mg/kWh a hodnotami CO pod 10 mg/kWh, což odpovídá splnění emisní třídy 5. Navržené litinové kotle disponují velkou tepelnou účinností, což přispívá k zlepšení ekonomiky provozu a následně nepřímo k snížení emisí.

Předmětná stavba plynové kotelny nespadá mezi záměry, uvedené v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a záměr rovněž nespadá do účinnosti zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů v platném znění.

Vypracování odborného posudku a rozptylové studie pro tuto instalaci není dle zákona vyžadováno. Ze sledovaných imisních ukazatelů znečištění ovzduší v této lokalitě se hodnota pětiletých klouzavých průměrů roční koncentrace oxidů dusíku, vyjádřená jako NO<sub>2</sub> pro předmětný čtverec území o velikosti 1 km<sup>2</sup>, zveřejněná MŽP prostřednictvím ČHMU podle § 11 odst. 6 zákona (za období 2013-2017) pohybuje v rozmezí 10 – 10,2 µg/m<sup>3</sup>, což je zhruba 25 % imisního limitu roční průměrné koncentrace NO<sub>2</sub>. S ohledem k požadovým hodnotám v předmětné lokalitě a minimálním příspěvkům NO<sub>2</sub> uvažovaných spalovacích zdrojů, spalujících zemní plyn, se záměr se jeví jako únosný a překračování imisních limitů NO<sub>2</sub> nehrozí.

**Krajský úřad Pardubického kraje upozorňuje** provozovatele na povinnost podat před zprovozněním technologie, zajišťující vytápění nového Výzkumného a vývojového centra v k. ú. Dolní Dobrouč na Krajský úřad Pardubického kraje **žádost podle § 11 odst. 2 písm. d)** zákona k vydání povolení provozu spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší, vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona v kódu 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně.

## Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu.

..

**Ing. Martin Vlasák**  
vedoucí odboru životního prostředí  
a zemědělství

otisk úředního razítka

Obdrží: Contipro a.s., Dolní Dobrouč 401, 561 02 Dolní Dobrouč