

**Žádost dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)**

1. Typ žádosti

- ☐ Žádost o závazné stanovisko k povolení záměru obsahujícího stacionární zdroj znečišťování ovzduší uvedený v příloze č. 2 k zákonu (vydávané dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona).
- ☒ Žádost o povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší uvedeného v příloze č. 2 k zákonu (vydávané dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona).
- ☐ Žádost o změnu povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší uvedeného v příloze č. 2 k zákonu (vydávané dle ustanovení § 13 odst. 2 zákona).

Bylo již vydáno rozhodnutí podle zákona o ochraně ovzduší, které souvisí s předmětem žádosti či jeho provozem?

☒ NE

☐ ANO

(uveďte čj. a datum vydání rozhodnutí)

2. Identifikace žadatele/provozovatele zdroje

KASl majetková a.s., Hradecká 1383, 535 01 Přelouč, IČ 27531511

3. Identifikační údaje osoby oprávněné jednat za žadatele/provozovatele

Milan Kobr, 02.08.1959, Budovatelů 377, 533 12 Chvaletice
Ing. Stanislav Ulm, 22.01.1967, Ostřešany 431, 530 02 Ostřešany

4. Umístění zdroje

Hradecká 1383, 535 01 Přelouč, 734560 Přelouč, st. 196/2, 50.0398431N, 15.5689344E

5. Návrh zařazení zdroje pod příslušný kód uvedený v příloze č. 2 k zákonu

Spalovací stacionární zdroj o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW. Jedná se o dva plynové kotle VIESSMANN PAROMAT Simplex PS 028, každý s max. jmenovitým tepelným příkonem 292 kW; celkem 584 kW / 0,584 MW. V provozu je vždy jeden kotel, druhý je záložní.

6. Charakteristika zdroje

Zdrojem jsou dva teplovodní plynové kotle VIESSMANN PAROMAT Simplex PS 028 spalující zemní plyn. Kotel č. 1, výrobní číslo 7516465600109105, je osazen plynovým hořákem OLYMP, typ HG1, výrobní číslo 1001900EK. Kotel č. 2, výrobní číslo 7516465600108108, je osazen plynovým hořákem OLYMP, typ HG1, výrobní číslo 1011149FF. Jmenovitý tepelný příkon jednoho kotle dle protokolu o seřízení spalovacího zařízení činí min. 225,4 kW a max. 292 kW. Celkový instalovaný jmenovitý tepelný příkon obou kotlů činí max. 584 kW, tj. 0,584 MW. V běžném provozu je provozován vždy pouze jeden kotel, druhý kotel slouží jako záložní; kotle se provozně střídají. Palivem je zemní plyn. Spaliny jsou odváděny do komína / spalínové cesty.

7. Návrh provozního parametru (pokud tak stanoví prováděcí právní předpis – vyhláška č. 415/2012 Sb.)

8. Charakteristika provozovny

Provozovna se nachází v administrativní budově na adrese Hradecká 1383, 535 01 Přelouč. Budova slouží jako nájemní administrativní objekt. V provozovně neprobíhá výrobní ani technologická činnost spojená s významnými emisemi do ovzduší. Stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší jsou dva teplovodní plynové kotle VIESSMANN PAROMAT Simplex PS 028 umístěné v kotelně administrativní budovy. Kotle slouží k vytápění objektu a k ohřevu teplé vody. Palivem je zemní plyn. Každý kotel má maximální jmenovitý tepelný příkon 292 kW, celkový instalovaný jmenovitý tepelný příkon zdroje činí 584 kW, tj. 0,584 MW. V běžném provozu je provozován vždy pouze jeden kotel, druhý slouží jako záložní; kotle se provozně střídají. Spaliny ze spalování zemního plynu jsou odváděny spalínovou cestou do venkovního ovzduší prostřednictvím komína.

9. Znečišťující látky

Při provozu stacionárního zdroje, tj. dvou teplovodních plynových kotlů spalujících zemní plyn, jsou do ovzduší vnášeny zejména oxid uhelnatý (CO) a oxidy dusíku vyjádřené jako NO_x. Podle protokolu o autorizovaném měření emisí č. 601E/1A/2026 byly dne 30. 03. 2026 měřeny koncentrace CO a NO_x na kotlích K1 a K2. Naměřené průměrné hmotnostní koncentrace při vztažných podmínkách N.P., suchý plyn, O₂ ref. 3 % byly: K1 – CO 16,6 ± 1,7 mg/m³, NO_x 91,7 ± 9 mg/m³; K2 – CO 5,4 ± 0,5 mg/m³, NO_x 90,3 ± 9 mg/m³. Palivem je zemní plyn. Zdroj není zdrojem pachových látek; provoz spalování zemního plynu nezpůsobuje významný pachový vjem.

10. Zjišťování úrovně znečišťování ovzduší

Úroveň znečišťování ovzduší bude zjišťována výpočtem podle skutečné spotřeby zemního plynu a příslušných emisních faktorů, případně údajů z autorizovaného měření emisí. Kontinuální měření emisí není na zdroji instalováno. Jednorázové autorizované měření emisí bylo provedeno dne 30. 03. 2026 a je doloženo protokolem č. 601E/1A/2026. Měřeny byly látky CO a NO_x u kotlů K1 a K2.

11. Další údaje vyžadované dle individuálního charakteru zdroje

12. Doručovací adresa (je-li odlišná od adresy žadatele nebo zástupce)

13. Kontaktní osoba

Michal Vávru, Ing, +420 774 699 282, michal.vavru@montifer.cz

14. Oprávněná osoba

Ing. STANISLAV UL

MILAN KIBRA

01.09.2026

01.09.2026

Datum

méno, příjmení, titul

Podpis

Přílohy¹

- ☐ Listina prokazující udělení oprávnění zastupovat žadatele (plná moc) a definující rozsah tohoto oprávnění.
- ☐ Projektová dokumentace záměru nebo jiná dokumentace umožňující posoudit předmět žádosti.
- ☒ Technická dokumentace charakterizující zdroj
(Parametrický list, průvodní technická dokumentace od dodavatele či výrobce zařízení, protokol o seřízení a předání spalovacího zdroje, zpráva o revizi spalovacího zařízení, fotokopie výrobního štítku, deklarace účinnosti odlučovacího zařízení, apod.).
- ☐ Provozní řád zpracovaný dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- ☐ Odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou dle § 32 odst. 1 písm. d) zákona.
- ☐ Rozptylová studie zpracovaná autorizovanou osobou dle § 32 odst. 1 písm. e) zákona
- ☐ Výsledné vyjádření, rozhodnutí či závazné stanovisko z procesu EIA

¹ Rozsah dle charakteru zdroje, formě žádosti a povinností plynoucích ze zákona a vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.