

**Žádost dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)**

1. Typ žádosti

- ☐ Žádost o závazné stanovisko k povolení záměru obsahujícího stacionární zdroj znečišťování ovzduší uvedený v příloze č. 2 k zákonu (vydávané dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona).
- ☐ Žádost o povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší uvedeného v příloze č. 2 k zákonu (vydávané dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona).
- ☒ Žádost o změnu povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší uvedeného v příloze č. 2 k zákonu (vydávané dle ustanovení § 13 odst. 2 zákona).

Bylo již vydáno rozhodnutí podle zákona o ochraně ovzduší, které souvisí s předmětem žádosti či jeho provozem?

☐ NE

☒ ANO KrÚ 72500/2018/OŽPZ/Ry, 25.10.2018
(uved'te čj. a datum vydání rozhodnutí)

2. Identifikace žadatele/provozovatele zdroje

Fyzická osoba podnikající - jméno, příjmení, adresa, IČ. Právnícká osoba - obchodní firma, sídlo obchodní firmy, IČ).

T.E.S. s.r.o.
Jiráskova 977, Polička 57201
IČ: 64788253
DIČ: CZ64788253
Společnost T.E.S. s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Hradci Králové oddíl C, vložka 9438.

3. Identifikační údaje osoby oprávněné jednat za žadatele/provozovatele

Fyzická osoba - jméno, příjmení, datum narození, adresa. Fyzická osoba podnikající - jméno, příjmení, adresa, IČ. Právnícká osoba - obchodní firma, sídlo obchodní firmy, IČ.

N/A

4. Umístění zdroje

Adresa, katastrální území, parcelní číslo, druh parcely, příp. souřadnice GPS.

PLYNOVÁ KOTELNA JIRÁSKOVA
T.E.S. s.r.o.,
Jiráskova 977
572 01 Polička

Parcelní číslo: st. 2270/1
Obec: Polička [578576]
Katastrální území: Polička [725358]

Číslo LV: 2945

Výměra [m²]: 775

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

5. Návrh zařazení zdroje pod příslušný kód uvedený v příloze č. 2 k zákonu

1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně

6. Charakteristika zdroje

Podrobný popis technického a technologického řešení zdrojů. Označení zdrojů (Výrobní číslo, název, typ zařízení, název a adresa výrobců). Hodnota celkového projektovaného výkonu, celkové projektované kapacity, celkového jmenovitého tepelného příkonu nebo celkové projektované spotřeby VOC.

Specifikace hořáků použitých u spalovacích stacionárních zdrojů, jejich typ, výrobce, parametry, jmenovitý tepelný příkon. Identifikace záložních zdrojů energie.

Výměna zdrojů tepla v kotelně Jiráskova:

Původní skladba zdrojů tepla:

Zařízení	Výrobce	Typ	Výr. č.	Rok výr.	Jm. výkon	Jm. příkon
K1	Chappeé Francie	Equiptech nic HR2	1.95	1995	1100,0 kW	1220,0 kW
hořák	PBS Třebíč	APH 16 PZ	401	1995		
K2	Chappeé Francie	XR 415 C	9522012079	1995	775,0 kW	861,0 kW
hořák	PBS Třebíč	APH 10 PZ	016	1995		
K3	Chappeé Francie	Equiptech nic HR2	2.95	1995	1100,0 kW	1220,0 kW
hořák	PBS Třebíč	APH 16 PZ	400	1995		




Nová skladba zdrojů tepla:



Zařízení	Výrobce	Typ	Výr. č.	Rok výr.	Jm. výkon	Jm. příkon
K1	Chappeé Francie	Equiptech nic HR2	1.95	1995	1100,0 kW	1220,0 kW
hořák	PBS Třebíč	APH 16 PZ	401	1995		
K2	<i>Hoval Aktienges ellschaft</i>	UltraGas 2 (700)	60580510 0240	2026	132 – 653 kW	134 – 668 kW
K3	<i>Hoval Aktienges ellschaft</i>	UltraGas 2 (700)	60580510 0242	2026	132 – 653 kW	134 – 668 kW



K2 - štítek kotle:

Výrobce / Manufacturer Hersteller / Fabricant		Hoval Aktiengesellschaft FL - 9490 Vaduz		Hoval	
Proječní Distribution Vertrieb	Hoval AG CH-8708 Feldmeilen Hoval s.r.l. I-24050 Zanica Hoval GmbH D-85609 Aschheim Hoval spol. s r.o. CZ-312 04 Pízen Hoval SAS F-67118 Gerspoitem	Hoval Gesellschaft mbH A-4614 Marchtrenk Hoval d.o.o. HR-10250 Ludo Hoval SK spol. s r.o. SK-058 01 Poprad Hoval s.r.l. RO-Voluntari 077190 Juid Ilfov Hoval Sp. z o.o. PL-62002 Suchy Las	Hoval Ltd GB-Newark NG24 1JN Hoval EOOD BG-1797 Sofia		
Model(y) / Model(s) Modell / Modells		UltraGas® 2 (700)		07/2026	
Kondenzaci kotel Brennwertkessel Chaudière à condensation					
Pn		700	kW	V (H2O)	509.0 l
Pn (80/60 °C)		132.0 - 653.0	kW	PMS	6.0 bar
Pn (50/30 °C)		146.0 - 703.0	kW	PT (1.5 X PMS)	9.0 bar
On (H)		134 - 668	kW	Tmax	95.0 °C
On (Hs)		149 - 741	kW	TS	110.0 °C
			Pdesign		6.5 bar
Druh připojení / Kind of contact / Anschlussart / Type de raccordement					
Nastavení typ plynu / Supplied for gas type / pmn. / eingestellt Gasart / pmn. / Réglage pour gaz / pmn.			B23 B23P C53 C63		
BE	2E(R)3P / 2E(S)3P	20/25, 37	mba	PL	2ELW3P
CY MT	3P	20/50	mba	NO MK	2ELW3P
DE	2EL3P	20/50	mba	NL	2ELW3P
AT	2H3P	20/50	mba	LU	2ELW3P
CH CZ BA BG	2H3P	20/50	mba	FR	2ELW3P
GB GR IE IS	2H3P	20/37	mba	EE DK SE RS ME	2ELW3P
IT LT LU PT	2H3P	20/37	mba	FI HR RO RU	2H3P
SI SK TR UA	2H3P	20/37	mba		2H3P
Electrical connection / Elektroanschluss / Raccordement électrique					
230V ~, 50/60Hz, 16A, IP20		max. 1060 W			
NOX klasa / NOx class / NOX Klasse / NOX classe		6		EN 15502	
CE 6 / CE No / CE Nr. / N° CE		CE 0085DL0175		20-010-4	
		SVGW 6 / SVGW No. / SVGW Nr. / N° SVGW			
					

K3 - štítek kotle

Výrobce / Manufacturer Hersteller / Fabricant		Hoval Aktiengesellschaft FL - 9490 Vaduz		Hoval	
Proječní Distribution Vertrieb	Hoval AG CH-8708 Feldmeilen Hoval s.r.l. I-24050 Zanica Hoval GmbH D-85609 Aschheim Hoval spol. s r.o. CZ-312 04 Pízen Hoval SAS F-67118 Gerspoitem	Hoval Gesellschaft mbH A-4614 Marchtrenk Hoval d.o.o. HR-10250 Ludo Hoval SK spol. s r.o. SK-058 01 Poprad Hoval s.r.l. RO-Voluntari 077190 Juid Ilfov Hoval Sp. z o.o. PL-62002 Suchy Las	Hoval Ltd GB-Newark NG24 1JN Hoval EOOD BG-1797 Sofia		
Model(y) / Model(s) Modell / Modells		UltraGas® 2 (700)		07/2026	
Kondenzaci kotel Brennwertkessel Chaudière à condensation					
Pn	700	kW	V (H2O)	509.0 l	1
Pn (80/60 °C)	132.0 - 653.0	kW	PMS	6.0 bar	
Pn (50/30 °C)	146.0 - 703.0	kW	PT (1.5 X PMS)	9.0 bar	
On (H)	134 - 668	kW	Tmax	95.0 °C	
On (Hs)	149 - 741	kW	TS	110.0 °C	
			Pdesign	6.5 bar	
Druh připojení / Kind of contact / Anschlussart / Type de raccordement					
Nastavení typ plynu / Supplied for gas type / pmn. / eingestellt Gasart / pmn. / Réglage pour gaz / pmn.			B23 B23P C53 C63		
BE	2E(R)3P / 2E(S)3P	20/25, 37	mba	PL	2ELW3P
DE	2EL3P	20/25, 37	mba	NO MK	2ELW3P
AT	2H3P	20/25, 37	mba	LU	2ELW3P
CH CZ BA BG	2H3P	20/25, 37	mba	FR	2ELW3P
GB GR IE IS	2H3P	20/25, 37	mba	EE DK SE RS ME	2ELW3P
IT LT LU PT	2H3P	20/25, 37	mba	FI HR RO RU	2H3P
SI SK TR UA	2H3P	20/25, 37	mba		2H3P
Electrické napájení / Electrical connection / Elektroanschluss / Raccordement électrique					
230V ~, 50/60Hz, 16A, IP20		max. 1060 W			
NOX klasa / NOx class / NOx Klasse / NOx classe		6		EN 15502	
CE 6 / CE No / CE Nr. / N° CE		CE 0085DL0175		20-010-4	
		SVGW 6 / SVGW No. / SVGW Nr. / N° SVGW			
					

7. Návrh provozního parametru (pokud tak stanoví prováděcí právní předpis – vyhláška č. 415/2012 Sb.)

N/A

8. Charakteristika provozovny

Podrobný popis technického a technologického řešení procesů, které budou v provozovně probíhat.

Soupis všech stacionárních zdrojů provozovaných žadatelem v dané provozovně, včetně specifikace všech komínů nebo výduchů. Hodnota celkového projektovaného výkonu, celkové projektované kapacity nebo celkového jmenovitého tepelného příkonu stacionárních zdrojů.

Nízkotlaká teplovodní plynová kotelná JIRÁSKOVA, provozovaná společností T.E.S. s.r.o. na adrese Jiráskova 977, Polička, je osazena třemi teplovodními plynovými kotli určenými ke spalování zemního plynu. V kotelně se vyrábí a dodává teplo ve formě topné vody, která slouží pro vytápění domácností a pro ohřev teplé užitkové vody pro blízké sídliště a školu.

9. Znečišťující látky

Specifikace všech znečišťujících látek, které budou vnášeny do ovzduší během provozu stacionárního zdroje. Zvláště je třeba uvést znečišťující látky, které mohou způsobovat pachový vjem. U stávajících zdrojů uvést informace o stávajících emisích ve stejném rozsahu.

Informace o přístroji t300

Firmware	1.10.8784	Verze software	12.7.31.20326
Název zařízení	testo 300		
Identifikační číslo přístroje	TT3665548704NEU1225		
Sériové číslo	65548704		
Datum posledního servisu	05.12.25		

Měření spalin - 28.08.26 10:02

TS	46,5 °C	NO	10 ppm
Tah	-12,6 Pa	λ	1,39
O ₂	5,9 %	TV	22,1 °C
CO ₂	8,63 %	Tpřístr	24,5 °C
CO	6 ppm	Pumpa	0,57 l/min
NOx	26 mg/m ³		

Měření spalin - 28.08.26 10:05

TS	34,6 °C	NO	8 ppm
Tah	-5,9 Pa	λ	1,39
O ₂	5,9 %	TV	22,2 °C
CO ₂	8,63 %	Tpřístr	24,8 °C
CO	5 ppm	Pumpa	0,57 l/min
NOx	21 mg/m ³		

Měření spalin - 28.08.26 10:19

Page 1/2

TS	28,4 °C	NO	14 ppm
Tah	-4,4 Pa	λ	1,39
O ₂	5,9 %	TV	22,6 °C
CO ₂	8,63 %	Tpřístr	25,3 °C
CO	6 ppm	Pumpa	0,57 l/min
NOx	36 mg/m ³		

Měření spalin - 28.08.26 10:20

TS	32,1 °C	NO	11 ppm
Tah	0,8 Pa	λ	1,40
O ₂	6,0 %	TV	22,6 °C
CO ₂	8,57 %	Tpřístr	25,3 °C
CO	4 ppm	Pumpa	0,57 l/min
NOx	28 mg/m ³		

10. Zjišťování úrovně znečišťování ovzduší

Údaje o počtu a umístění měřicích míst pro kontinuální i jednorázová měření emisí znečišťujících látek a jejich hmotnostního toku. Vzduchotechnické parametry (objemový průtok vzduchu daný výkonem ventilátoru).

N/A

11. Další údaje vyžadované dle individuálního charakteru zdroje

- Hmotnostní toky jednotlivých materiálů a energií na vstupu a výstupu ze stacionárního zdroje (zejména paliv a odpadů) a způsob dalšího nakládání s nimi.
- U žádosti týkající se tepelného zpracování odpadu způsob stanovení celkového organického uhlíku v popelu a ve strusce. Vyhodnocení možnosti kombinované výroby elektřiny a tepla. Způsob využití vyrobeného tepla. Jméno fyzické osoby autorizované pro dohled nad tepelným zpracováním odpadu.
- Návrh zvláštních podmínek provozu při překročení regulační prahové hodnoty, pokud se jedná o provoz stacionárního zdroje, který v dané lokalitě významně přispívá k úrovni znečištění.

N/A

12. Doručovací adresa (je-li odlišná od adresy žadatele nebo zástupce)

N/A

13. Kontaktní osoba

Jméno, příjmení, titul, telefon, e-mail, datová schránka.

Jiří Holas
energetik

telefon: 603 984 293
e-mail.: holas@tespolicka.cz

14. Oprávněná osoba

17.9.2026

Ing. Cobe Ivanovski

Ing. Cobe
Ivanovski

Digitálně podepsal
Ing. Cobe Ivanovski
Datum: 2026.09.17
14:21:47 +02'00'

Datum

Jméno, příjmení, titul

Podpis

Přílohy¹

- ☐ Listina prokazující udělení oprávnění zastupovat žadatele (plná moc) a definující rozsah tohoto oprávnění.
- ☒ Projektová dokumentace záměru nebo jiná dokumentace umožňující posoudit předmět žádosti.
- ☒ Technická dokumentace charakterizující zdroj
(Parametrický list, průvodní technická dokumentace od dodavatele či výrobce zařízení, protokol o seřízení a předání spalovacího zdroje, zpráva o revizi spalovacího zařízení, fotokopie výrobního štítku, deklarace účinnosti odlučovacího zařízení, apod.).
- ☐ Provozní řád zpracovaný dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- ☐ Odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou dle § 32 odst. 1 písm. d) zákona.
- ☐ Rozptylová studie zpracovaná autorizovanou osobou dle § 32 odst. 1 písm. e) zákona
- ☐ Výsledné vyjádření, rozhodnutí či závazné stanovisko z procesu EIA

¹ Rozsah dle charakteru zdroje, formě žádosti a povinností plynoucích ze zákona a vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.