



Ing. Radek Píša, s.r.o.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí

Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz

IČ: 288 56 139

Krajský úřad Pardubického kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Vyřizuje: Řezníček Martin

Telefon: 739038398

e-mail: reznicsek@radekpisa.cz

Datum: 20. 10. 2026

Značka: 26/319/Ře

Žádost o změnu rozhodnutí dle § 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

1.1. Jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu, v případě právnické osoby název, právní formu a sídlo žadatele, podpis osoby k tomu oprávněné v souladu s výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě pověřené k jednání na základě plné moci vystavené statutárním zástupcem; a dále identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:

Identifikační údaje provozovatele zdroje:

PSW POWER, s. r. o.

Holubova 978 547 01 Náchod

IČ: 28846460

Zástupce provozovatele

Ing. Radek Píša, s. r. o. Konečná 2770, 530 02 Pardubice,

IČ: 28856139

Identifikace zdroje znečišťování ovzduší:

Název zdroje: bioplynová stanice

Adresa zdroje: Jezbořice, GPS: 49°58'36.3"N 15°41'53.7"E

Umístění (k.ú.): p. č. 415/13 v k. ú. Jezbořice [659371]

Zařazení zdroje dle přílohy č. 2 (vyjmenované zdroje) k zákonu č. 201/2012 Sb.:

Kód: 3.7. – Výroba bioplynu o projektované kapacitě 200 kg vstupního materiálu za den a vyšší

Kód: 1.2. – Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně

Popis předmětu žádosti:

Předmětem žádosti je změna povolení provozu, která vyvstala změnou legislativy.

- 1.2. Údaje o dosavadních rozhodnutích příslušných správních orgánů podle tohoto zákona a podle jiných právních předpisů, které souvisí s předmětem žádosti; soupis všech zdrojů znečišťování ovzduší provozovaných žadatelem v dané provozovně, včetně specifikace všech komínů a výdechů:

čj. KrÚ 65768/2012/OŽPZ/CS dne 23. 10. 2012, ve znění změny čj. KrÚ 3641/2020/OŽPZ/PI ze dne 14. 1. 2020 a změny čj. KUPA-208/2026-7 ze dne 15. 1. 2026

- 1.3. Projektová dokumentace, kterou je žadatel povinen předložit v rámci řízení o povolení záměru podle jiných právních předpisů, nebo jinou obdobnou dokumentaci, která umožní posoudit předmět žádosti. Dokumentace obsahuje zejména:

Netýká se.

- 1.4. Specifikace všech znečišťujících látek, které budou vnášeny do ovzduší během provozu stacionárního zdroje. Zvláště je třeba uvést znečišťující látky, které mohou způsobovat pachový vjem. U stávajících zdrojů uvést informace o stávajících emisích ve stejném rozsahu:

Do ovzduší budou i nadále vnášeny tyto znečišťující látky: SO₂, NO_x, CO, případně pachové látky.

- 1.5. Informace o zjišťování úrovně znečišťování ovzduší. Údaje o počtu a umístění měřících míst pro kontinuální i jednorázová měření emisí znečišťujících látek a jejich hmotnostního toku:

Provozovatel bude dle § 6 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. a v souladu s § 3 odst. 3) písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb. zjišťovat úroveň znečišťování jednorázovým měřením emisí v intervalu jedenkrát za 3 kalendářní roky, nejdříve po uplynutí 18 měsíců od data předchozího jednorázového měření dle § 3 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Měřící místo zůstává beze změny viz. kap 7 provozního řádu.

- 1.6. U žádosti týkající se tepelného zpracování odpadu způsob stanovení celkového organického uhlíku v popelu a ve strusce, vyhodnocení možnosti kombinované výroby elektřiny a tepla a způsob využití vyrobeného tepla:

Nerelevantní pro tento typ zdroje.

- 1.7. Návrh provozního řádu, v případě že se jedná o stacionární zdroj, pro který je povinnost mít zpracován PŘ:

Provozní řád je přílohou žádosti.

- 1.8. Návrh zvláštních podmínek provozu při překročení regulační prahové hodnoty, pokud se jedná o provoz stacionárního zdroje podle § 10 odst. 5 (smogová situace): *)

Netýká se.


- 1.9. Hodnotu celkového projektovaného výkonu, celkové projektované kapacity nebo celkového jmenovitého tepelného příkonu stacionárního zdroje:

Celkové roční množství biomasy zpracované v bioplynové stanici činí cca. 24 000 t/rok.

Celkový tepelný příkon kogenerační jednotky činí 1341 kW.

- 1.10. Návrh provozního parametru, jež má být sledován a zaznamenáván, pro kontrolu správné funkce technologie ke snižování emisí, včetně návrhu způsobu jeho sledování, pokud se jedná o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu, u kterého tak stanoví prováděcí právní předpis:

Instalovaná kogenerační jednotka pro řízení a regulaci směsi lambda sondu nevyužívá – sledování provozního parametru není vyžadováno.



Ing. Radek PíŠA, s.r.o.
Konzultační, projektová a inženýrská činnost
v oblasti ochrany životního prostředí
IČ: 28 85 61 39
Konečná 2770, 530 02 PARDUBICE
Tel.: 466 536 610

Podpis a razítko zástupce provozovatele

Přílohy:

Provozní řád

Plná moc k zastupování.